

令和8年度浄水水質検査(中央系)

■10%超過20%以下 (年1回検査)

■20%超過50%以下 (3月に1回検査)

■50%超過 (毎月検査)

番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				0.0003mg/l未満								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005mg/l未満								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001mg/l								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				0.002mg/l未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				0.004mg/l未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.77mg/l								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08mg/l未満								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.1mg/l未満								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002mg/l未満								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				0.005mg/l未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				0.001mg/l未満								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.001mg/l未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	0.000005mg/l未満			0.000005mg/l未満								
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
22	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満			0.06mg/l未満								
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満			0.002mg/l未満								
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満			0.003mg/l未満								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
27	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満			0.003mg/l未満								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満			0.008mg/l未満								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.039mg/l								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.01mg/l未満								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03mg/l未満								
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.05mg/l								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.5mg/l								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.001mg/l未満								
39	塩化物イオン	200mg/l以下	7.6mg/l	7.5mg/l	7.5mg/l	6.8mg/l	6.3mg/l	6.1mg/l						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				50mg/l								
41	蒸発残留物	500mg/l以下	106mg/l			124mg/l								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02mg/l未満								
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				0.002mg/l未満								
46	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005mg/l未満								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l						
48	pH値	5.8～8.6	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.4						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
	残留塩素		0.220mg/l	0.240mg/l	0.300mg/l	0.240mg/l	0.200mg/l	0.220mg/l						
	採水日		R8.4.23	R8.5.13	R8.6.17	R8.7.15	R8.8.12	R8.9.16						
	当日天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り						
	気温		16.2℃	20.3℃	25.5℃	29.6℃	27.3℃	20.2℃						
	水温		11.4℃	13.5℃	16.7℃	19.4℃	23.0℃	20.4℃						

令和8年度浄水水質検査(玄武・高倉系)

■10%超過20%以下 (年1回検査)

■20%超過50%以下 (3月に1回検査)

■50%超過 (毎月検査)

番号	項 目	基準値(mg/l)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
1	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				0.0003mg/l未満								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005mg/l未満								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				0.002mg/l未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				0.004mg/l未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.29mg/l								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08mg/l未満								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.1mg/l未満								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002mg/l未満								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				0.005mg/l未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				0.001mg/l未満								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.001mg/l未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	0.000005mg/l未満			0.000005mg/l未満								
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
22	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満			0.06mg/l未満								
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満			0.002mg/l未満								
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満			0.003mg/l未満								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l								
27	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満			0.003mg/l未満								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満			0.008mg/l未満								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005mg/l								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.01mg/l未満								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03mg/l未満								
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01mg/l未満								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.7mg/l								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.001mg/l未満								
39	塩化物イオン	200mg/l以下	3.8mg/l	3.5mg/l	3.9mg/l	3.7mg/l	3.8mg/l	3.7mg/l						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				35mg/l								
41	蒸発残留物	500mg/l以下				88mg/l								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02mg/l未満								
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				0.002mg/l未満								
46	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005mg/l未満								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.5mg/l						
48	pH値	5.8～8.6	7.8	7.5	7.8	7.4	7.9	7.5						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
	残留塩素		0.300mg/l	0.440mg/l	0.320mg/l	0.340mg/l	0.340mg/l	0.300mg/l						
	採水日		R8.4.23	R8.5.13	R8.6.17	R8.7.15	R8.8.12	R8.9.16						
	当日天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り						
	気温		18.6℃	24.2℃	29.7℃	32.2℃	28.2℃	21.3℃						
	水温		12.5℃	13.5℃	16.4℃	21.7℃	19.5℃	21.5℃						

令和8年度浄水水質検査(矢用系(矢用第3水源No.1,No.2))

10%超過20%以下 (年 1 回検査)

20%超過50%以下 (3月に 1 回検査)

50%超過 (毎月検査)

番号	項 目	基準値(mg/l)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
1	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満			0.0003mg/l未満								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満			0.00005mg/l未満								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l			0.001mg/l								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満			0.002mg/l未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満			0.004mg/l未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.26mg/l			0.32mg/l								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08mg/l未満			0.08mg/l未満								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満			0.1mg/l未満								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満			0.0002mg/l未満								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満			0.005mg/l未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	0.000005mg/l未満			0.000005mg/l未満								
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
22	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満			0.06mg/l未満								
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満			0.002mg/l未満								
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満			0.003mg/l未満								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
27	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満			0.003mg/l未満								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満			0.008mg/l未満								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.003mg/l			0.015mg/l								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満			0.01mg/l未満								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満			0.03mg/l未満								
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満			0.01mg/l未満								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	20.9mg/l			21.3mg/l								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
39	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0mg/l	6.5mg/l	6.2mg/l	6.4mg/l	6.3mg/l	6.4mg/l						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	7mg/l			9mg/l								
41	蒸発残留物	500mg/l以下	130mg/l			157mg/l								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満			0.02mg/l未満								
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満		0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満		0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満						
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満			0.002mg/l未満								
46	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満			0.0005mg/l未満								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.6mg/l						
48	pH値	5.8～8.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
	残留塩素		0.280mg/l	0.300mg/l	0.380mg/l	0.280mg/l	0.200mg/l	0.200mg/l						
	採水日		R8.4.23	R8.5.13	R8.6.17	R8.7.15	R8.8.12	R8.9.16						
	当日天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り						
	気温		18.2℃	22.7℃	30.1℃	30.4℃	26.8℃	20.8℃						
	水温		12.4℃	12.4℃	18.0℃	21.6℃	22.0℃	20.4℃						

令和8年度浄水水質検査(西部系(西部水源))

10%超過20%以下 (年 1 回検査)

20%超過50%以下 (3月に 1 回検査)

50%超過 (毎月検査)

番号	項 目	基準値(mg/l)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
1	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				0.0003mg/l未満								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005mg/l未満								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				0.002mg/l未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				0.004mg/l未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.34mg/l								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08mg/l未満								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.1mg/l未満								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002mg/l未満								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				0.005mg/l未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				0.001mg/l未満								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.001mg/l未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	0.000005mg/l未満			0.000005mg/l未満								
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
22	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満			0.07mg/l								
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満			0.002mg/l未満								
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満			0.003mg/l未満								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
27	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満			0.003mg/l未満								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満			0.008mg/l未満								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005mg/l								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.01mg/l未満								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03mg/l未満								
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01mg/l未満								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.4mg/l								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.001mg/l未満								
39	塩化物イオン	200mg/l以下	3.3mg/l	3.4mg/l	3.4mg/l	3.2mg/l	3.3mg/l	3.4mg/l						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				29mg/l								
41	蒸発残留物	500mg/l以下				84mg/l								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02mg/l未満								
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				0.002mg/l未満								
46	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005mg/l未満								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.5mg/l						
48	pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
	残留塩素		0.260mg/l	0.460mg/l	0.560mg/l	0.280mg/l	0.260mg/l	0.240mg/l						
	採水日		R8.4.23	R8.5.13	R8.6.17	R8.7.15	R8.8.12	R8.9.16						
	当日天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り						
	気温		18.1℃	22.4℃	28.3℃	30.6℃	26.9℃	20.7℃						
	水温		10.4℃	12.2℃	16.4℃	20.5℃	21.4℃	21.0℃						

令和8年度浄水水質検査(橋場系(橋場水源))

■10%超過20%以下 (年1回検査)

■20%超過50%以下 (3月に1回検査)

■50%超過 (毎月検査)

番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				0.0003mg/l未満								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005mg/l未満								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				0.002mg/l未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				0.004mg/l未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.05mg/l未満								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.12mg/l								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.1mg/l未満								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002mg/l未満								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				0.005mg/l未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				0.001mg/l未満								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.001mg/l未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	0.000005mg/l未満			0.000005mg/l未満								
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
22	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満			0.06mg/l未満								
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満			0.002mg/l未満								
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001mg/l			0.002mg/l								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満			0.003mg/l未満								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l			0.002mg/l								
27	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.003mg/l			0.006mg/l								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満			0.003mg/l未満								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001mg/l			0.002mg/l								
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満			0.008mg/l未満								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.004mg/l								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.05mg/l								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03mg/l未満								
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01mg/l未満								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				23.3mg/l								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.005mg/l								
39	塩化物イオン	200mg/l以下	32.9mg/l	29.2mg/l	24.7mg/l	25.3mg/l	26.4mg/l	25.7mg/l						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				42mg/l								
41	蒸発残留物	500mg/l以下	191mg/l			185mg/l								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02mg/l未満								
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				0.002mg/l未満								
46	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005mg/l未満								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l						
48	pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	0.7mg/l	0.5度未満	0.8mg/l	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
	残留塩素		0.300mg/l	0.340mg/l	0.340mg/l	0.300mg/l	0.200mg/l	0.240mg/l						
	採水日		R8.4.23	R8.5.13	R8.6.17	R8.7.15	R8.8.12	R8.9.16						
	当日天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り						
	気温		17.2℃	22.3℃	24.7℃	30.2℃	26.9℃	20.5℃						
	水温		10.5℃	12.5℃	16.5℃	19.2℃	20.7℃	19.5℃						

令和8年度浄水水質検査(極楽野系(極楽野水源))

■10%超過20%以下 (年1回検査)

■20%超過50%以下 (3月に1回検査)

■50%超過 (毎月検査)

番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				0.0003mg/l未満								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005mg/l未満								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002mg/l								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				0.002mg/l未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				0.004mg/l未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.19mg/l								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.20mg/l			0.20mg/l								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.1mg/l未満								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002mg/l未満								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				0.005mg/l未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				0.001mg/l未満								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.001mg/l未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	0.000005mg/l未満			0.000005mg/l未満								
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
22	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満			0.06mg/l未満								
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満			0.002mg/l未満								
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満			0.003mg/l未満								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
27	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満			0.003mg/l未満								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満			0.008mg/l未満								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.007mg/l								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.01mg/l未満								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03mg/l未満								
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01mg/l未満								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.2mg/l								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.001mg/l未満								
39	塩化物イオン	200mg/l以下	2.3mg/l	2.4mg/l	2.4mg/l	2.3mg/l	2.4mg/l	2.4mg/l						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				29mg/l								
41	蒸発残留物	500mg/l以下				96mg/l								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02mg/l未満								
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				0.002mg/l未満								
46	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005mg/l未満								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満						
48	pH値	5.8～8.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
	残留塩素		0.220mg/l	0.320mg/l	0.420mg/l	0.260mg/l	0.280mg/l	0.300mg/l						
	採水日		R8.4.23	R8.5.13	R8.6.17	R8.7.15	R8.8.12	R8.9.16						
	当日天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り						
	気温		15.7℃	23.6℃	30.8℃	29.4℃	27.6℃	20.5℃						
	水温		10.6℃	13.4℃	17.4℃	21.5℃	21.9℃	20.8℃						

令和8年度浄水水質検査(大村系)

■10%超過20%以下 (年1回検査)

■20%超過50%以下 (3月に1回検査)

■50%超過 (毎月検査)

番号	項目	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml						
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				0.0003mg/l未満								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				0.00005mg/l未満								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				0.002mg/l未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				0.004mg/l未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.79mg/l								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.13mg/l								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.1mg/l未満								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				0.0002mg/l未満								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				0.005mg/l未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				0.001mg/l未満								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				0.001mg/l未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下				0.000005mg/l未満								
21	ベンゼン	0.01mg/l以下				0.001mg/l未満								
22	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満			0.06mg/l未満								
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満			0.002mg/l未満								
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満			0.003mg/l未満								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
27	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満			0.003mg/l未満								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満			0.001mg/l未満								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満			0.008mg/l未満								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.013mg/l								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.02mg/l								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03mg/l未満								
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02mg/l								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				10.0mg/l								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.001mg/l未満								
39	塩化物イオン	200mg/l以下	8.3mg/l	8.4mg/l	8.2mg/l	8.2mg/l	8.2mg/l	8.2mg/l						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	63mg/l			64mg/l								
41	蒸発残留物	500mg/l以下	153mg/l			155mg/l								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02mg/l未満								
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001mg/l未満								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				0.002mg/l未満								
46	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005mg/l未満								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l						
48	pH値	5.8～8.6	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満						
52	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
	残留塩素		0.240mg/l	0.420mg/l	0.260mg/l	0.220mg/l	0.200mg/l	0.240mg/l						
	採水日		R8.4.23	R8.5.13	R8.6.17	R8.7.15	R8.8.12	R8.9.16						
	当日天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り						
	気温		18.6℃	23.5℃	30.5℃	32.0℃	27.3℃	20.8℃						
	水温		9.5℃	12.0℃	17.1℃	22.0℃	22.6℃	19.5℃						

令和8年度原水水質検査(夏季)

単位:mg/L

番号	項 目	第2水源	第3・4水源	第5水源	矢用第3水源 (No.1)	矢用第3水源 (No.2)	西部	橋場	極楽野	大村
1	一般細菌	0個/ml	1個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	1個/ml	0個/ml	0個/ml
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満
5	セレン及びその化合物	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
6	鉛及びその化合物	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.002mg/l	0.001mg/l未満
8	六価クロム化合物	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.82mg/l	0.25mg/l	0.37mg/l	0.51mg/l	0.07mg/l	0.34mg/l	0.05mg/l未満	0.2mg/l	0.57mg/l
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/l未満	0.08mg/l未満	0.08mg/l未満	0.08mg/l未満	0.08mg/l未満	0.08mg/l未満	0.12mg/l	0.2mg/l	0.13mg/l
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満
14	四塩化炭素	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
17	ジクロロメタン	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
19	トリクロロエチレン	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/l未満	0.000005mg/l未満	0.000005mg/l未満	0.000005mg/l未満	0.000005mg/l未満	0.000005mg/l未満	0.000005mg/l未満	0.000005mg/l未満	0.000005mg/l未満
21	ベンゼン	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
33	亜鉛及びその化合物	0.005mg/l	0.001mg/l未満	0.002mg/l	0.019mg/l	0.003mg/l	0.001mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l	0.004mg/l
34	アルミニウム及びその化合物	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満
35	鉄及びその化合物	0.03mg/l未満	0.03mg/l未満	0.03mg/l未満	0.03mg/l未満	0.03mg/l未満	0.03mg/l未満	0.03mg/l未満	0.03mg/l未満	0.21mg/l
36	銅及びその化合物	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満
37	ナトリウム及びその化合物	6.3mg/l	3.8mg/l	5.9mg/l	24.4mg/l	16.5mg/l	4mg/l	21.8mg/l	3.8mg/l	9.5mg/l
38	マンガン及びその化合物	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.057mg/l	0.001mg/l未満	0.036mg/l
39	塩化物イオン	6.5mg/l	2.5mg/l	6mg/l	7.6mg/l	4.5mg/l	3.1mg/l	23.4mg/l	2.3mg/l	6.6mg/l
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49mg/l	30mg/l	46mg/l	14mg/l	1mg/l未満	29mg/l	42mg/l	29mg/l	65mg/l
41	蒸発残留物	107mg/l	85mg/l	111mg/l	177mg/l	115mg/l	87mg/l	177mg/l	99mg/l	167mg/l
42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満
43	ジェオスミン	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満
45	非イオン界面活性剤	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
46	フェノール類	0.0005mg/l	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
48	pH値	6.5	7.6	7	7.7	8.4	7.5	7.4	7.5	6.3
49	味	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
52	濁度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.2度
	採水日	R8.7.15	R8.7.15	R8.7.15	R8.7.15	R8.7.15	R8.7.15	R8.7.15	R8.7.15	R8.7.15
	当日天気	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	29.6度	27.6度	27.8度	30.6度	30.6度	28.8度	30.2度	28.4度	32.0度
	水温	15.5度	9.0度	11.6度	12.8度	14.4度	12.4度	14.8度	9.6度	14.6度

令和8年度原水水質検査(指標菌、クリプトスポリジウム、PFOS及びPFOA等)

第2水源

番号	項 目	基準値(mg/l)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
1	大腸菌	検出されないこと(1.8MPN/100ml未満)	1.8MPN/100ml未満			1.8MPN/100ml未満					1.8MPN/100ml未満			
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと(0個/100ml)	0個/100ml			0個/100ml								
3	クリプトスポリジウム	検出されないこと				不検出								
4	ジアルジア	検出されないこと				不検出								
5	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下				<0.000005								
6	採水日		R8.4.23			R8.7.15								
7	当日天気		晴れ			晴れ								
8	気温		16.2℃			29.6℃								
9	水温		10.0℃			15.5℃								

第3・4水源

1	大腸菌	検出されないこと(1.8MPN/100ml未満)	1.8MPN/100ml未満	1.8MPN/100ml未満	1.8MPN/100ml未満	1.8MPN/100ml未満	1.8MPN/100ml未満	1.8MPN/100ml未満	1.8MPN/100ml未満					
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと(0個/100ml)	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml					
3	クリプトスポリジウム	検出されないこと	不検出			不検出								
4	ジアルジア	検出されないこと	不検出			不検出								
4	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下				<0.000005								
5	採水日		R8.4.23	R8.5.13	R8.6.17	R8.7.15	R8.8.12	R8.9.16						
6	当日天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り						
7	気温		13.8℃	23.5℃	27.3℃	27.6℃	26.3℃	19.6℃						
8	水温		9.6℃	12.2℃	13.5℃	9.0℃	9.8℃	10.9℃						

第5水源

1	大腸菌	検出されないこと(1.8MPN/100ml未満)	1.8MPN/100ml未満			1.8MPN/100ml未満								
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと(0個/100ml)	0個/100ml			0個/100ml								
3	クリプトスポリジウム	検出されないこと				不検出								
4	ジアルジア	検出されないこと				不検出								
4	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下				<0.000005								
5	採水日		R8.4.23			R8.7.15								
6	当日天気		晴れ			晴れ								
7	気温		15.6℃			27.8℃								
8	水温		10.4℃			11.6℃								

矢用第3水源(No.1)

1	大腸菌	検出されないこと(1.8MPN/100ml未満)	1.8MPN/100ml未満			1.8MPN/100ml未満								
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと(0個/100ml)	0個/100ml			0個/100ml								
3	クリプトスポリジウム	検出されないこと				不検出								
4	ジアルジア	検出されないこと				不検出								
4	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下				<0.000005								
5	採水日		R8.4.23			R8.7.15								
6	当日天気		晴れ			晴れ								
7	気温		18.4℃			30.6℃								
8	水温		13.7℃			12.8℃								

矢用第3水源(No.2)

1	大腸菌	検出されないこと(1.8MPN/100ml未満)	1.8MPN/100ml未満			1.8MPN/100ml未満								
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと(0個/100ml)	0個/100ml			0個/100ml								
3	クリプトスポリジウム	検出されないこと				不検出								
4	ジアルジア	検出されないこと				不検出								
4	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下				<0.000005								
5	採水日		R8.4.23			R8.7.15								
6	当日天気		晴れ			晴れ								
7	気温		18.4℃			30.6℃								
8	水温		13.6℃			14.4℃								

令和8年度原水水質検査(指標菌、クリプトスポリジウム、PFOS及びPFOA等)

西部水源

番号	項 目	基準値(mg/l)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
1	大腸菌	検出されないこと(1.8MPN/100ml未満)	1.8MPN/100ml未満			1.8MPN/100ml未満								
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと(0個/100ml)	0個/100ml			0個/100ml								
3	クリプトスポリジウム	検出されないこと				不検出								
4	ジアルジア	検出されないこと				不検出								
4	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下				<0.000005								
5	採水日		R8.4.23			R8.7.15								
6	当日天気		晴れ			晴れ								
7	気温		16.4℃			28.8℃								
8	水温		9.4℃			12.4℃								

極楽野水源

1	大腸菌	検出されないこと(1.8MPN/100ml未満)	1.8MPN/100ml未満			1.8MPN/100ml未満								
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと(0個/100ml)	0個/100ml			0個/100ml								
3	クリプトスポリジウム	検出されないこと				不検出								
4	ジアルジア	検出されないこと				不検出								
4	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下				<0.000005								
5	採水日		R8.4.23			R8.7.15								
6	当日天気		晴れ			晴れ								
7	気温		15.5℃			28.4℃								
8	水温		9.4℃			9.6℃								

橋場水源

1	大腸菌	検出されないこと(1.8MPN/100ml未満)	1.8MPN/100ml未満			1.8MPN/100ml未満								
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと(0個/100ml)	0個/100ml			0個/100ml								
3	クリプトスポリジウム	検出されないこと				不検出								
4	ジアルジア	検出されないこと				不検出								
4	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下				<0.000005								
5	採水日		R8.4.23			R8.7.15								
6	当日天気		晴れ			晴れ								
7	気温		17.1℃			30.2℃								
8	水温		12.5℃			14.8℃								

大村水源

1	大腸菌	検出されないこと(1.8MPN/100ml未満)	1.8MPN/100ml未満			1.8MPN/100ml未満								
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと(0個/100ml)	0個/100ml			0個/100ml								
3	クリプトスポリジウム	検出されないこと				不検出								
4	ジアルジア	検出されないこと				不検出								
4	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下				<0.000005								
5	採水日		R8.4.23			R8.7.15								
6	当日天気		晴れ			晴れ								
7	気温		18.6℃			32.0℃								
8	水温		10.5℃			14.6℃								